

様式第4のロ（第4条、第5条関係）

屋内貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		小売業（ホームセンター） 塗料及び混合油等の危険物を倉庫にて貯蔵					
建築物の構造	階数	1	建築面積	10.0 m <sup>2</sup>	延べ面積	10.0 m <sup>2</sup>	
	壁	延焼のおそれのある外壁		柱	なし	床	コンクリート
		その他の壁	ブロック造	はり	なし	屋根又は上階の床	ガルバリウム鋼板
	窓	なし	出入口	特定防火設備	階段	なし	軒高 階高 2.8 m
建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造		階数		建築面積	m <sup>2</sup>	延べ面積	m <sup>2</sup>
		建築物の構造概要					
架台の構造		スチール製軽量棚					
採光、照明設備		防爆型LED照明					
換気、排出設備		機械式ベンチレーター（FD付き）					
電気設備		電気工作物規定による					
避雷設備							
通風、冷房装置等の設備							
消火設備		第5種消火設備 2本					
警報設備							
工事請負者 住所氏名		〇〇県〇〇市〇〇〇町〇〇番地 電話 (0000) 00-0000 株式会社 〇〇〇〇 〇〇 〇〇					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
2 建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。